

N° PROT	DATA FAX	DITTA	QUESITO	RISPOSTA
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Dalle tavole esecutive risulta che il solaio di copertura è in laterocemento 4+24, mentre nel computo metrico viene richiesto di quotare un solaio in lastre predalles 4+24+4. Cosa dobbiamo quotare?	Dobbiamo quotare a nostro avviso il solaio tradizionale 24+4
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Nelle tavole esecutive risulta un calcestruzzo per travi di fondazione ed elevazione con resistenza caratteristica Rck 30 mentre in computo metrico viene richiesto di quotare un calcestruzzo con caratteristica Rck 45. Cosa dobbiamo quotare?	Dobbiamo quotare a nostro avviso il Rck 30.
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Nel computo metrico estimativo a pag 42 nel riepilogo capitoli cosa si intende per overflow?	Overflow deve ritenersi "lavori fuori contratto da eseguirsi con eventuale ribasso d'asta".
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Voci NP2 realizzazione di gazebo, NP3 realizzazione di struttura portante veranda, NP4 realizzazione di tettoia esterna. Nella formulazione dei nuovi prezzi, avete fatto ricerche di mercato con ditte di vs fiducia?Se si potete trasmetterci i nominativi?	Non è nostra intenzione dare indicativi di ditte fornitrici.

246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	A pag 14 e 27 del computo metrico estimativo opere architettoniche ci sono 3 voci che secondo noi sono relative a impianti idrosanitari	Questo è vero ma non sono state considerate dopo.
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Voci 204/205/206 Computo metrico estimativo opere architettoniche. E' richiesto il prezzo unitario per cm mentre la quantità è a mq.	Ricordiamo che i dati del computo sono indicativi e non contrattuali, refuso presente è da considerarsi non ponderante
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	L'importo complessivo al lordo degli oneri per la sicurezza risulta essere dal bando di gara e dal capitolato d'appalto: OG1 € 1.549.523,53+ OG11 € 98.600,86 + oneri sicurezza 50.535,00= 2.148.124,39 mentre dal computo metrico estimativo risulta essere: opere architettoniche € 1.666.254,80 + impianti elettrici 250.585,46 + 348.645,40= 2.265.485,66. Qual è l'importo valido?	E' stato un errore di inserimento del computo, peraltro atto non contrattuale come già detto.
246	19/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Trattasi di importo a corpo come specificato dal Capitolato speciale d'appalto o di importo a misura come specificato nel computo metrico estimativo?	E' importo a corpo.
248	20/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Nell'elenco prezzi non vi è traccia del vespaio areato con elementi plastici (igloo) riportato nella stratigrafia allegata	Deve essere previsto

248	20/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	Nei pavimenti in linoleum e in marmo nell'elenco prezzi è escluso il massetto di sottofondo che però non è riportato in nessuna altra voce.	Deve ritenersi compreso.
253	21/09/2006	SOCIETA' OPERAI MURATORI CESENA SRL	nelle tavole architettoniche è richiesta la coibentazione della copertura del fabbricato. Con che materiale deve essere prevista? Deve essere previsto un massetto in copertura per le pendenze? Di tutte queste voci non vi è traccia nell'elenco prezzi. Cosa dobbiamo fare?	Vanno previste come da disegni strutturali, gli isolamenti sono indicati nella legge 10/91
257	26/09/2006	BERTASINI SRL	Al punto 7 della sezione 11 disciplina dell'avvalimento viene precisato che "il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria". Bertasini srl, avendo la categoria OG1 classifica III e OG11 classifica IV, intende costituire un' A.T.I. con altre due ditte con categoria OG1 classifica III per coprire la classifica IV richiesta dal bando di gara. E' possibile partecipare con questo tipo di associazione senza ricorrere all'Avvalimento?	L'istituto dell'avvalimento, introdotto e disciplinato dal nuovo codice degli appalti D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è uno strumento nuovo e diverso dall'associazione temporanea d'impresa. Il disciplinare di gara riporta le modalità e le condizioni per poter attivare tale nuovo strumento. E' altresì consentita la partecipazione alla procedura in oggetto in associazione temporanea d'impresa. Con riferimento specifico alla vostra situazione si può ritenere ammissibile l'associazione con altro/i in possesso di SOA OG1 Class. III al fine di sommare i requisiti di qualificazione richiesti per la gara in oggetto.
263	27/09/2006	CR Consorzio Ravennate Coop.P.L.	Nel cd rom contenente gli elaborati dell'appalto non è presente il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO per gli impianti MECCANICI	E' stato messo a disposizione.
263	27/09/2006	IM.I.S.C.A. s.r.l.	Chiediamo spiegazioni circa l'inesistenza sul Cd del COMPUTO METRICO estimativo per gli IMPIANTI MECCANICI, in quanto per l'edile ed elettrico esistente.	E' stato messo a disposizione.

	05/10/2006	CONSORZIO PEGASO	La cauzione provvisoria in caso di ATI deve essere intestata a tutte le imprese, ma da chi deve essere firmata dalla capogruppo o da tutte le imprese che rappresentano l'associazione temporanea?	la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese componenti l'ATI. E' sufficiente la firma della capogruppo.
	03/10/2006	CONSORZIO PEGASO	In caso di ATI la dichiarazione che indica le opere da subappaltare deve essere firmata da tutte le imprese che rappresentano l'associazione temporanea o solo dalla capogruppo?	la dichiarazione in merito al subappalto in caso di ATI orizzontale (tra imprese qualificate solo per OG1) deve essere resa da tutte le imprese. In caso di ati verticale (ad es. tra impresa qualificata OG1 e impresa qualificata OG11) deve essere resa dalla capogruppo (il subappalto per questa è ammesso nel limite del 30%).
	04/10/2006	CUTOLO & VARTULI SRL	Chiediamo di fare chiarezza sulla natura pubblica o privata di Parmalnfanzia SpA dato che una compagnia assicurativa si è rifiutata di procedere alla redazione della polizza di cui al punto 9 del disciplinare in quanto Parmalnfanzia è composta da capitale prevalentemente privato.	Parmalnfanzia è una società mista minoritaria. E' organismo di diritto pubblico. Ai sensi dell'art.32 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) l'organismo di diritto pubblico è tenuto all'applicazione delle norme contenute nel predetto codice, ivi compreso l'art.75 "garanzia a corredo dell'offerta".